



ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Ficha técnica

Santo Domingo Este, R.D.
24 de enero del 2025.

Dirección de Programa Desarrollo ASDE-PNUD No. PNUD0003-2025

Descripción General de la Solicitud: La Construcción e instalación de un pozo para extraer agua del subsuelo. Para abastecer el Refugio de animales, Granja Escuela Agrícola y Granja Escuela Acuícola.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
1 71121610	Pozo para extracción de agua del subsuelo	1	Construcción (perforación) de un pozo de 80 pies de profundidad, instalación de bomba de 5HP, con 4 tubos de 6 pulgadas a presión, 80 pies de manguera de polietileno de 2 pulgadas, cable eléctrico 100 pies, caja de control eléctrico.	

Uso Projectado:

Para abastecer de agua al refugio de animales, regadío de siembras agrícolas (Granja Escuela Agrícola) y abastecer estanque de Granja Escuela Acuícola, donde está el Refugio de animales en el sector del Tamarindo, proyecto de Granja Agrícola y Granja Acuícola, según acuerdo ASDE-PNUD